

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年天津博物馆消防系统设施维修经费（安全隐患整改项目）						
主管预算部门		天津市文化和旅游局		项目实施单位		天津博物馆		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
年度总体目标		保质保量按时完成对天津博物馆消防系统设施的维修，满足天津博物馆日常开放的消防安全要求，并符合相关验收标准			完成了对天津博物馆消防系统设施的维修工作，消除了消防隐患，满足了天津博物馆日常开放的消防安全要求，并符合相关验收标准			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
	年度资金总额	750	750	750	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	750	750	750	10	10	100%	
	其他资金				—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除、安装感烟及感温消防探头、手报、模块等数量	≥2408个	2408个	3	3	
			拆除、更换各类消防电气配件线长度	≥7.5万米	7.5万米	3	3	
			拆除、更换符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统数量	≥1806公斤	1806公斤	3	3	
			拆除和安装消火栓点位数量	≥122套	122套	3	3	
			拆除、更换水喷淋头数量	≥2600个	2600个	3	3	
			拆除和更换水炮数量	≥4门	4门	3	3	
			更换消防报警主机数量	=1台	1台	3	3	
		拆除、更换消防广播系统喇叭数量	≥350个	350个	3	3		
		质量指标	正常运行率	≥95%	95%	5	5	
			项目竣工验收合格率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	工程按时完成率	≥99%	99%	5	5		
	成本指标	成本造价	≤750万元	750万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高设施的完好率	≥99%	99%	5	5	
			设施正常运转率	≥99%	100%	10	10	
可持续影响指标		消除此次消防维修工程范围内的安全隐患	≥90%	90%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	天津博物馆文物和工作人员及来馆参观群众	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	